



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti



Italia domani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

ATO  
VERONESE  
Consorzio di Bacino Veronese

Acque Veronesi  
CUSTODI DELL'ACQUA

**OGGETTO: affidamento della fornitura e la messa in funzione di un sistema di telecontrollo per Acque Veronesi s.c.ar.l.**

Riferimenti:

- Codice pratica: FOSCADA23
- Fascicolo telematico: Tender\_197
- RdO cod. rifq\_282
- CIG 99177588CE
- Codice Unico del Progetto: E22E22000150005
- Codice Intervento: M2C4-14.2 194

### VERBALE

In data 02/10/2023 alle ore 9.00 in modalità remota e con l'ausilio di adeguati mezzi di comunicazione atti a salvaguardare la riservatezza della seduta, si è riunita la Commissione, regolarmente nominata con provvedimento prot. int. 657 del 04/09/2023 ai sensi dell'art. 77 c. 13 del D.Lgs 50/16, così composta:

- **Presidente:** Diego Macchiella – Dirigente Direzione Operativa
- **Componente interno:** Luca Bortolameazzi – Responsabile U.O. Centrale Operativa;
- **Componente interno:** Nicola Banterle – addetto U.O. TLC;

segretario verbalizzante è Barbara Businaro.

Fatte salve le premesse al verbale di gara della prima seduta del 09/08/2023 si indica che:

- in data 04/09/2023 si è svolta la seduta in cui il Seggio preposto ha svolto le operazioni di esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto e, conseguentemente, il R.U.P. con proprio provvedimento ha stilato l'elenco dei concorrenti ammessi alla fase di apertura ed esame delle offerte.

Il Presidente di Commissione, evidenzia quindi che la presente seduta ha ad oggetto l'esame delle offerte "tecnica ed economica" dei concorrenti ammessi.

Il segretario di gara effettua l'accesso nel Portale informatico e rende noti nominativi degli operatori economici che hanno prodotto offerta a portale, entro i termini previsti nel disciplinare di gara, vale a dire:

- RTI INFORMATION DEVELOPMENT & AUTOMATION SRL IN SIGLA I.D.&A. SRL;

Diego Macchiella, presidente

Luca Bortolameazzi, commissario

Nicola Banterle, commissario

- Schneider Electric Systems Italia SpA;
- VIVAVIS Italia Srl

Visto il provvedimento di nomina della commissione ed appresi i nominativi dei concorrenti i commissari, il presidente ed il segretario verbalizzante, con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano:

- di accettare l'incarico assegnato con la determina di nomina della commissione succitata;
- l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016
- ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Stante quanto sopra il segretario provvede alle operazioni di apertura della RDO ed alla chiusura della sezione di qualifica, dando modo ai commissari di effettuare l'accesso alla busta tecnica dei concorrenti.

#### **ESAME OFFERTA TECNICA**

La Commissione effettua inizialmente l'esame dei contenuti del punto 19 e dell'allegato 7 "criteri di valutazione" del disciplinare di gara in cui sono specificati i criteri di valutazione e la metodologia per l'attribuzione dei punteggi per ognuno di essi e il Presidente fa presente che, ai sensi di quanto riportato al punto 22 del disciplinare stesso, i lavori della Commissione inizieranno con l'apertura telematica della Busta Tecnica della RdO dando inizio alle valutazioni per la Fase 1 "Valutazione Qualitativa" con esame dell'elaborato "Relazione SCADA" previsto al punto 19 del medesimo, prodotto dai concorrenti ammessi per il criterio di valutazione "Relazione SCADA".


Il Presidente, in relazione ai contenuti del disciplinare, evidenzia quindi che l'esame del sopracitato elaborato e la conseguente attribuzione del punteggio avverrà con l'applicazione della metodologia del "confronto a coppie" specificata nella tabella allegato 7 del medesimo.

Precisa altresì che per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi secondo la metodologia sopra indicata, la Commissione utilizzerà un foglio elettronico di calcolo in formato excel appositamente creato, in quanto il Portale non gestisce tale metodologia, disponendo tuttavia l'inserimento a Portale dei punteggi definitivi determinati dal foglio elettronico che andranno poi successivamente a sommarsi a quelli relativi ai criteri quantitativi attribuiti direttamente dal Portale.

L'assegnazione del punteggio verrà effettuata in seguito alla visione delle DEMO programmata in data successiva alla presente seduta di gara.

La Commissione effettua conseguentemente l'accesso alla documentazione regolarmente prodotta dai concorrenti nella Busta Tecnica, proseguendo con un approfondito l'esame della relazione SCADA inviata dagli stessi ai sensi del punto 19 del Disciplinare di gara.





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

ATO  
VERONESE  
Consorzio di Basso Veronese

AcqueVeronesi  
CUSTODI DELL'ACQUA

- Concorrente RTI ID&A SRL: la Commissione evidenzia che la relazione presentata dal concorrente risulta di difficile lettura in quanto l'offerta non risulta suddivisa in base ai riferimenti indicati dalla Stazione Appaltante nell'allegato "tabella criteri di valutazione".

Dopo approfondito esame la Commissione non riesce ad individuare se alcuni elementi richiesti a base di gara siano inclusi o meno nell'offerta prodotta dal concorrente in particolare relativamente a:

- ID 15 - Ambito 2 GESTIONE ALLARMI e ASSET: non si rileva se gli allarmi possano essere suddivisi in almeno 6 database allarmi indipendenti, specifici per utente o per zona impianto;
- ID16 - Ambito 3: PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE: non si rileva se l'offerta comprende anche i protocolli di comunicazione IEC 60870-101-5, HTTPS e DNP3;
- ID17 - AMBITO 4: INTEROPERABILITA': non si rileva se l'offerta comprende anche il protocollo di interoperabilità FTP;
- ID20 - AMBITO 7: SCALABILITA' CLIENT SERVER: non si rileva se l'offerta comprende anche la possibilità della configurazione degli impianti su scada in contemporanea di più operatori;
- ID21 - AMBITO 8: non si rileva se la fornitura comprenda la possibilità di connettere almeno 2000 impianti;
- ID23 - AMBITO 10: ARCHITETTURALE/DATI: non si rileva se la fornitura comprenda la struttura gerarchica del database in formato AcqueVeronesi->Distretto->Comune->Servizio->Impianto.

Stante quanto sopra rilevato la Commissione ritiene di sospendere la valutazione relativa al presente criterio in attesa che abbia luogo la presa visione della DEMO del prodotto offerto prevista al punto 13 del Disciplinare di gara e qualora anche dopo questa non fosse chiaro se quanto emerso sia o meno incluso nell'offerta presentata, si procederà a chiedere un chiarimento formale al concorrente.

- Concorrente Schneider Electric Systems Italia SpA: dopo approfondito esame la Commissione non riesce ad individuare se alcuni elementi richiesti a base di gara siano inclusi o meno nell'offerta prodotta dal concorrente in particolare relativamente a:

- Riferimento ID20 - AMBITO 7: SCALABILITA' CLIENT SERVER: non si rileva se la fornitura comprenda la possibilità di configurazione in contemporanea da più operatori degli impianti su Scada;
- Riferimento ID21 - AMBITO 8: non si rileva se la fornitura comprenda la possibilità

Diego Macchiella, presidente

Luca Bortolameazzi, commissario

Nicola Bantierle, commissario

- di connettere almeno 2000 impianti;
- Riferimento ID23 – AMBITO 10: ARCHITETTURALE/DATI: non si rileva se la fornitura comprenda la struttura gerarchica del database in formato AcqueVeronesi->Distretto->Comune->Servizio->Impianto.

Stante quanto sopra rilevato la Commissione ritiene di sospendere la valutazione relativa al presente criterio in attesa che abbia luogo la presa visione della DEMO del prodotto offerto prevista al punto 13 del Disciplinare di gara e qualora anche dopo questa non fosse chiaro se quanto emerso sia o meno incluso nell'offerta presentata, si procederà a chiedere un chiarimento formale al concorrente.

- Concorrente VIVAVIS AG: dopo approfondito esame la Commissione non riesce ad individuare se alcuni elementi richiesti a base di gara siano inclusi o meno nell'offerta prodotta dal concorrente in particolare relativamente a:
  - Riferimento ID21 – AMBITO 8: non si rileva se la fornitura comprenda la possibilità di connettere almeno 2000 impianti.

Stante quanto sopra rilevato la Commissione ritiene di sospendere la valutazione relativa al presente criterio in attesa che abbia luogo la presa visione della DEMO del prodotto offerto prevista al punto 13 del Disciplinare di gara e qualora anche dopo questa non fosse chiaro se quanto emerso sia o meno incluso nell'offerta presentata, si procederà a chiedere un chiarimento formale al concorrente.

Alle ore 13.00 la Commissione sospende i lavori ed il Presidente ne dispone la riconvocazione per la visione delle DEMO dei concorrenti fissate rispettivamente il:

- Concorrente RTI ID&A SRL: alle ore 9.00 del giorno 09/10/2023
- Concorrente Schneider Electric Systems Italia SpA: alle ore 11.00 del giorno 09/10/2023
- Concorrente VIVAVIS AG: alle ore 9.00 del giorno 10/10/2023


Eventuali ulteriori informazioni non riportate nel presente verbale, sono rilevabili nella loro completezza dal report, generato dal portale informatico utilizzato "Portale Acquisti di Acque Veronesi s.c.ar.l.", riportante il tracciamento di tutte le operazioni di gara, il quale è direttamente scaricabile dal Portale e reso disponibile in qualunque momento dalla stazione appaltante agli aventi diritto.

Il Presidente di Commissione dà termine alle valutazioni, demanda al segretario i successivi adempimenti di legge e dichiara conclusa la seduta alle ore 13.05.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.


Presidente di Commissione Diego Macchiella

Commissario Luca Bortolameazzi



Pagina 4 di 5





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti



Italiadomani  
PILLOLE NAZIONALI  
DI RIPARAZIONE E SICUREZZA

ATO  
VERONESE  
Consorzio di Riscossa Verone

Acque Veronesi  
CUSTODI DELL'ACQUA

Commissario Nicola Banterle

*Nicola Banterle*

Segretario verbalizzante Barbara Businaro

*Barbara Businaro*

Diego Macchiella, presidente

*Diego Macchiella*

Luca Bortolameazzi, commissario

*Luca Bortolameazzi*

Nicola Banterle, commissario

*Nicola Banterle*

*L'appalto cui si riferisce il presente documento al momento non è finanziato con fondi a valere sul PNRR ma potrebbe esserlo in un prossimo futuro. Pertanto, nella documentazione relativa alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione sono stati recepiti tutti gli elementi formali e sostanziali delle gare finanziate tramite il PNRR”*